

Наручилац:
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

Комисија за јавну набавку:

Број: 29/1-4-2019

Датум: 08.07.2019.године

Нови Сад

Број: 29/1-27-2019

Датум: 10.08.2019.године

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.2

у вези конкурсне документације за јавну набавку **радова Конзерваторско реставраторски радови на обнови јужне и западне фасаде Владичанског двора епархије бачке у Новом Саду I Фаза**

за јавну набавку **радова Конзерваторско реставраторски радови на обнови јужне и западне фасаде Владичанског двора епархије бачке у Новом Саду I Фаза**

-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, редни број ЈНОП 1.3.1/2019

БРОЈ КД: 29/1-6-2019 од 14.07.2019.године

Предмет: Појашњење за јавну набавку **за јавну набавку радова Конзерваторско реставраторски радови на обнови јужне и западне фасаде Владичанског двора епархије бачке у Новом Саду I Фаза**

Дана 09.08.2019. године примили смо е-маилом допис којим заинтересовано лице тражи додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку **радова Конзерваторско реставраторски радови на обнови јужне и западне фасаде Владичанског двора епархије бачке у Новом Саду I Фаза**, у оквиру којег је постављено питање

На страни бр. 15 конкурсне документације стоји: „Понуђач је у обавези да достави спецификацију (каталоге или техничке листове) које се односе на карактеристике материјала које ће користити (за све позиције у којима је наведено Еквивалент “или одговарајући”)...”

У предмеру радова 3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ Позиција 3.1. стоји:

3.1. Малтерисање сокле малтером на бази NHL-а у два слоја. Пре малтерисања површине очистити, отпрашити и испрати водом. Пре малтерисања нанети хидраулично кречни шприц малтер (еквивалент “или пдговарајући” RÖFIX R675). Преко шприца малтерисати малтером на бази NHL-а у дебљини до 3 цм. (еквивалент “или пдговарајући” RÖFIX Малтер за сокл). Завршни слој изводити финим малтером са пердашењем (еквивалент “или пдговарајући” RÖFIX R380). Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Обрачун по m².

Питање број 1:

RÖFIX има две врсте малтера за сокл RÖFIX 525 и RÖFIX 620 и ниједан није на бази NHL-а. Да ли можете да наведете који се тачно RÖFIX Малтер за сокл тражи?..

Комисија је извршила консултације са лицем задуженим за израду спецификација о постављеном питању и констатовала:

-Спецификације за материјал који се тражи су:

„RÖFIX –кречни малтер за сокл на бази природног хидрауличног креча и природног песка и спада у групу материјала подесних за реновирање старих објеката и одржавање споменика културе“, производ нема бројну озда се користи.

Овај опис спецификације је само детаљан опис где је стручно лице стекло сазнање о врсти материјала никако није услов да је обавезан материјал наведеног произвођача

. Сви материјали произвођача који имају карактеристике материјала који се траже прихватају се , зато се и наводи“ **(еквивалент “или подговарајући”**

Комисија ће извршити измену конкурсне документације и у законом предвиђеном року изменењену конкурсну документацију и објавити на Порталу јавних набавки и Сајту Завода

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/2015) , објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Комисија:

1. Вељко Новаковић, председник,
2. Тања Загоричник, члан
3. Мирослав Матић, члан

председник комисије

Вељко Новаковић